

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gunchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сальскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Ростовской области**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Сальск, ул. Севастопольская, 53, тел. 7-37-00

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 283/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 24 п. Манычстрой

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 283 от «26» октября 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Сальского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 10.11.2016 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин., проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 24 п. Манычстрой, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Сальский район, п.Манычстрой, ул. Нефтянников 1. Общая продолжительность проверки составила 1 день/1 час, 0 мин.

проверку проводил(а):

Заместитель главного государственного инспектора - заместитель начальника ОНД по Сальскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области Васilenko Кирилл Михайлович, эксперты не привлекаются

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителем не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума п. 3 ППРФ № 390	Правила противопожарного режима в РФ	01.02.2017	<i>Ураствер. №162-а</i> <i>В.О.Погодин</i>
2	В подвале допускается складирование сгораемых материалов п. 23а ППРФ № 390	Правила противопожарного режима в РФ	01.02.2017	<i>Огнетушитель</i> <i>подпол</i>
3	На 2-м этаже здания школы отсутствует план эвакуации на случай возникновения пожара п. 7 ППРФ № 390	Правила противопожарного режима в РФ	01.02.2017	<i>Вывешен</i> <i>а.ч. с.а.и.у.</i>


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



«10» ноября 2016 г.
М.П.*

Заместитель главного государственного инспектора -
заместитель начальника ОНД по Сальскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Василенко Кирилл Михайлович

Предписание для исполнения получил:
Жордочкин Д.Э.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» ноября 2016 г.

Оригинал данного документа расположен в КНД №

Документы иск. № 19 от 01.02.2017 г.
Директор 

