



**МЧС РОССИИ**

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

<http://www.01rostov.ru> E-mail: [gumchsr@donpac.ru](mailto:gumchsr@donpac.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САЛЬСКОМУ  
РАЙОНУ**

ул. Севастопольская, 53 г. Сальск 347630

Телефоны: (86372) 7-37-00

факс (86372) 7-37-00

E-mail: [12ogpu\\_rud@mail.ru](mailto:12ogpu_rud@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«16» 11 2016 № 1392 -5-5-44

Исполнено  
акт. исх. № 19 от 01.02.2017г.

ЖОРДОЧКИНУ ДМИТРИЮ ЭДУАРДОВИЧУ

Принято к исполнению  
16.11.16г.

Исполнено

- исх. № 69 от 12.12.2016г.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 410 - 375 / 2016 / 3**  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

16 ноября 2016г.

Сальский район

Я, **ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА  
ВАСИЛЕНКО К.М.**, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 410 –  
375 / 2016/ по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 10 ноября 2016г., возбужденного в отношении  
должностное лицо: Жордочкин Дмитрий Эдуардович, проживающего по адресу: САЛЬСКИЙ  
РАЙОН С. ШАБЛИЕВКА, УЛ. ДИМИТРОВА 37 нарушившего в помещениях (на территории)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная  
школа № 24 п. Манычстрой расположенного по адресу: п.Манычстрой, ул. Нефтянников 1  
требования пожарной безопасности установил, что 10.11.2016 в 12 часов 00 минут в  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  
общеобразовательная школа № 24 п. Манычстрой(МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 24 П. МАНЫЧСТРОЙ) по адресу: Сальский район, п.Манычстрой, ул.  
Нефтянников 1

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной  
безопасности

а именно:

- 1. Руководителем не пройдено обучение по программе пожарно технического минимума п. 3 ППРФ № 390(Правила противопожарного режима в РФ);
- 2. В подвале допускается складирование сгораемых материалов п. 23а ППРФ № 390(Правила противопожарного режима в РФ);
- 3. На 2-м этаже здания школы отсутствует план эвакуации на случай возникновения пожара п. 7 ППРФ № 390(Правила противопожарного режима в РФ);


Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате: не соблюдения  
требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами  
Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Заместитель Главного государственного инспектора Сальского района по пожарному надзору майор внутренней службы**



**К.М. Василенко**  
м.п.

Один экземпляр представления получил(а):

Дубский МБОУ ОУИИ №24 Шуботкин Д.Э.  
«16» 11 2016 года.



Копия выслана \_\_\_\_\_ заказным письмом с уведомлением по адресу: \_\_\_\_\_, дата получения представления руководителем, указанная на возвратной квитанции заказного письма \_\_\_\_\_  
(сведения заполняются при отписке руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)