



КСХ № 19

Заместителю Главного государственного инспектора  
Сальского района по пожарному надзору  
майору внутренней службы К.М. Василенко  
директора Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения основной  
общеобразовательной школы № 24 п.Манычстрой  
Д.Э.Жордочкина

### ДОНЕСЕНИЕ

по устранению причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения выявленного в ходе проведения  
проверки пожарной безопасности в МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой

1. Руководителем пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (п. 3 ППРФ № 390 (Правила противопожарного режима в РФ)) квалификационное удостоверение № 162-а выданное ВДПО г.Сальска, Ростовской области.
2. Проведена работа по очистке подвала от сгораемых материалов (п. 23а ППРФ № 390).
3. На 2-м этаже здания школы вывешен План эвакуации на случай возникновения пожара (п.7 ППРФ № 390).

Директор МБОУ ООШ № 24 п.Манычстрой

Д.Э.Жордочкин



Исп. и отп. Жордочкин  
Тел. (раб.) 4-71-51  
Тел. (сот.) 8-928-7585657